

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Общие положения.

Пункт 3.6

Для отапливаемых зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже для систем отопления для холодного периода года следует предусматривать обогрев поверхности полов, расположенных над холодными подпольями; жилых помещений и помещений с постоянным пребыванием людей в общественных, административно-бытовых и производственных зданиях.

Системы отопления

Пункт 3.16

Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше °С:

- Для наружных стен от уровня пола до 1 м – 9,5
от 2,5 м – принимать как для потолков
- Для полов помещений с постоянным пребыванием людей – **26**
- Для полов с временным пребыванием людей, для отходных дорожек, скамей плавательных бассейнов – 31

Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °С

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Обязательное к системам отопления.

Типы помещений, где допускается использование электроэнергии для системы отопления:

- Жилые, общественные и административно-бытовые
- Детские дошкольные, лестничные клетки и вестибюли в детских дошкольных учреждениях
- Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения в психиатрических и наркологических больницах (кроме общественных и административно-бытовых)
- Спортивные залы
- Помещения общественного питания и торговые залы, кроме помещений для обработки и хранения материалов, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости
- Пассажирские залы вокзалов
- Производственные (см. уточнения в таблице приложения 11 СНиП)